



Suwałki, dnia 2018.10.12

ZP-IK/74/RB/UE/18/548

WYKONAWCY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego ZP-IK/74/RB/UE/18 na „Budowę instalacji spalania biomasy w Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej w Suwałkach”

W związku z pytaniami dotyczącymi budowy instalacji spalania biomasy  
- Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Suwałkach Sp. z o.o. wyjaśnia:

**Pytanie 1:**

Czy paliwo jest to biomasa, bez odpadów?

Czy paliwem jest zmieszana biomasa (zrębki, etc. Pochodzenie naturalnego, od drewna) wraz z odpadami płyt, w których zawierają się substancje chemiczne, jak np. kleje.

Chciałem zauważyć, że spalanie lub współspalanie odpadów ( w tym zmieszanych ze zrębką drewnianą) podlega rygorom prawa i wymaga specjalnej budowy kotła z koniecznością dopalania frakcji lotnej pyłów w temperaturze powyżej 850stC w czasie min. 2 sekund.  
A to wpływa radykalnie na koszt kotła.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym (Załącznik Nr 2 do SIWZ i umowy) – jako paliwo będą używane zrębki drzewne, kora, trociny i odpady leśne bez domieszek zawierających substancje chemiczne.

**Pytanie 2:**

W nawiązaniu do Ogłoszenia o zamówieniu znak sprawy ZP-IK/74/RB/UE/18 Mostostal Warszawa zwraca się z prośbą o zmianę treści Ogłoszenia w zakresie stosowanej biomasy do opalania kotłów, w którym ma być spełniony warunek zdolności technicznej określony w punkcie:

**III.2.3) Kwalifikacje techniczne**

„Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Posiadają zdolność techniczną lub zawodową niezbędną do realizacji przedmiotu zamówienia, tj. zrealizował zgodnie z przepisami prawa budowlanego i w sposób prawidłowy ukończyli (przekazali do eksploatacji/użytkowania) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – jedną instalację spalania biomasy w formie zrębki drzewnej z kotłem wodnym lub parowym o mocy nominalnej (12-30) MW (...)”

Prosimy o akceptację spełnienia warunków kwalifikacji technicznych polegającej na wykazaniu się należyтым wykonaniem zadania polegającego na realizacji instalacji biomasy opalanej

**Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Suwałkach Sp. z o.o.**  
**16-400 Suwałki, ul. Przemysłowa 6A**  
sekretariat tel./fax: 87 562 99 94; 87 562 99 90; centrala tel. 87 562 99 93

Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS 0000060440  
NIP 844-000-41-53; REGON 790042860  
e-mail: pec@pec.suwalki.pl; www.pec.suwalki.pl

paliwem w formie paletu z drewna i słomy z kotłem wodnym lub parowym o mocy nominalnej minimum 12 MW.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza instalacji spalania biomasy opalanej paliwem innym niż zrębka drzewna, kora, trociny i odpady leśne.

**Pytanie 3:**

Dotyczy: SIWZ, str. 6, pkt. 5.1.2)

Biorąc pod uwagę, że przedmiotem przetargu jest budowa instalacji spalania biomasy zwracam się z prośbą o rozszerzenie zapisu, rozpoczynającego się od słów:.....z kotłem wodnym lub parowym o mocy nominalnej (12-30) MW

**O kocioł termoolejowy**

I nadanie mu nowego brzmienia:

.....z kotłem wodnym lub parowym albo termoolejowym o mocy nominalnej (12-30)MW.

**Uzasadnienie:**

Każdy z w/w kotłów jest wymiennikiem ciepła i stanowi istotny komponent instalacji spalania biomasy. Natomiast wszystkie pozostałe komponenty instalacji spalania są dla kotła wodnego, parowego i termoolejowego dokładnie takie same. Zatem uzupełnienie w/w zapisu o kocioł termoolejowy jest jak najbardziej zasadne.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokona modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w sposób następujący:

- SIWZ - pkt 5.1.2 – zmianie ulega zapis: (...) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – jedną instalację spalania biomasy w formie zrębki drzewnej z kotłem z paleniskiem rusztowym o mocy nominalnej (12 – 30) MW(...).

Ujednoliconą SIWZ Zamawiający umieści na stronie internetowej pod adresem [www.pec.suwalki.pl](http://www.pec.suwalki.pl) (w zakładce „przetargi”).

**Z poważaniem**

PEŁNOMOĆNIK ZARZĄDU  
ds. zamówień publicznych

mgr Anna Winiętkowska